

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач филиала федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в республике Крым и городе
федерального значения Севастополе» в городе
Евпатории, Черноморском, Раздольненском и Сакском
районах

(наименование учреждения)
М. В. Султанов
ФИО

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710101 от 13 ноября 2015

Юридический адрес: ул.Набережная, д.67, г. Симферополь,
295034, тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901,
e-mail: fbuz_priema@cge-crimea.ru, <http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

Фактический адрес: ул. Некрасова, 37/43,
г. Евпатория, 297412, тел.: (36569) 6-17-13,
e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru
ОКПО 00711250 ОГРН 1149102060348
ИНН 9102034069 КПП 910201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 242-13.05.16 от 18.11.2016г.

о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым.

Основание для проведения экспертизы: поручение территориального отдела Роспотребнадзора по Сакскому району МУРПН от 13.05.2016 г. № 17-00084;

1. Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым.

№ экспертного заключения № 242-13.05.16 от 18.11.2016 г.

Подпись эксперта ОИ _____ ФИО Абибуллаева Э.Р.

2. **Юридический адрес:** 296510, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5.

3. **Фактический адрес:** 296510, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, улица Виноградная, дом 5.

4. **Ф.И.О. руководителя:** заведующий Федорова Виктория Игоревна.

5. **ИНН/КПП, ОГРН:** 9107005135/910701001, ОГРН:1159102004269.

6. **Перечень представленных документов:**

- 1) Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым от 25.12.2014 № 92;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05 января 2015 года серия 91 №000615200, ОГРН:1159102004269.
- 3) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.01.2015 серия 91 №000615948;
- 4) Выписка из ЕГРЮЛ № 179-РК от 23.05.2016г.;
- 5) Копии договоров на коммунально-бытовое обслуживание:
 - вывоз ТБО № 2 от 03.02.2016 г. с ООО «Крымская Водная Компания»;
 - договор энергоснабжения с ГУП Республики Крым «Крымэнерго» №1488 от 29.02.2016 года;
 - договор на холодное водоснабжение от 29.02.2016 г. № 1 с ООО «Крымская Водная Компания»;

6) Копии договоров на:

- оказание услуг по профилактическим работам (дератизации, дезинсекции, дезинфекции) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» №638 от 06.06.2016 г.;
- проведение лабораторно - инструментальных исследований по программе производственного контроля от 23.06.2016г. №716 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

7. **Заявленный вид деятельности:** дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), КОД по ОКВЭД 80.10.1;

8. **Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:**

- 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»;
- 2) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

Характеристика учреждения:

Ведомственная принадлежность объекта: отдел образования Администрации Сакского района Республики Крым.

Проектная мощность учреждения 160 –человек. В настоящее время обучается 32 человека. Здание учреждения двухэтажное типовое. Год ввода в эксплуатацию - 1982 год.

Учреждение функционирует в режиме кратковременного пребывания (4-часовое пребывание) по пятидневной рабочей неделе без питания, что является **нарушением п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Всего в МБДОУ «Колосок»с.Добрушино работает 7 человек:

- административно-хозяйственный персонал – 2 человека;

№ экспертного заключения № 242-13.05.16 от 18.11.2016 г.

Подпись эксперта  ИРИО Абибуллаева Э.Р.

- педагог – 1;
- технический персонал – 3;
- медицинских работников – 1.

Представлены личные медицинские книжки с данными о прохождении медицинских осмотров и аттестацией по программе санитарного минимума.

Территория:

Площадь земельного участка составляет 4800 м². Территория муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым находится на обособленном земельном участке, удалённом от коммунальных и промышленных предприятий. Территория МБДОУ граничит: с запада, севера и востока от дошкольного учреждения находятся частные жилые дома; с юга – проезжая часть (ул. Виноградная). Территория ограждена полностью, по периметру участка имеются зеленые насаждения. Имеется наружное электрическое освещение.

Через территорию учебного заведения не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения: водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Имеются 1 вход и 2 въезда на территорию.

Территория учреждения разделена на хозяйственную и игровую зоны.

Игровая зона включает в себя 1 групповую площадку: включающую в себя: теневой навес, песочницы с защитными полимерными пленками. Покрытие групповой площадки травяное.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны предусмотрено место для сушки постельных принадлежностей. На расстоянии около 10 м. от здания учреждения оборудована контейнерная площадка. Въезд и входы на территорию учреждения, проезд, дорожки к контейнерной площадке покрыты асфальтом.

Здание:

Характеристика зданий, помещений, внутренняя отделка:

Здание МБДОУ «Колосок» с.Добрушино представляет собой двухэтажное строение.

Набор помещений позволяет организовать образовательный процесс по программе дошкольного образования, включает:

- групповые ячейки (7 ячеек);
- дополнительные: музыкальный зал;
- сопутствующие: медицинский блок, пищеблок, прачечная;
- служебно-бытовые: кабинет заведующего, кабинет заведующего хозяйством, методический кабинет, туалеты, подсобные помещения.

На первом этаже расположены три групповые ячейки, из которых функционирует только одна, разновозрастной группа (3-7 лет). Пищеблок, прачечная, складские и подсобные помещения, также не функционируют. Также на первом этаже функционируют: медицинский блок, туалет для персонала, кабинет заведующего.

На втором этаже размещены четыре групповые ячейки, музыкальный зал, данные помещения не функционируют.

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают принцип групповой изоляции. В состав каждой групповой ячейки входят раздевальная (приемная), групповая спальня, буфетная, туалетная (совмещенная с умывальной).

Списочный состав разновозрастной группы «Ромашка» составляет 32 человек. Площадь помещений групповой ячейки составляет:

Раздевальная – 15,3 кв.м.

Игровая – 48,3 кв.м.

Спальная – 34,5 кв.м. (используется как помещение для проведения спортивных занятий).

Туалетная комната – 13,2 кв.м.

Буфетная – 4 м.кв.

Площадь групповой (игровой) на 1 ребенка не соответствует п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Групповые помещения оборудованы детской мебелью (столы, стулья, шкафы для одежды) в достаточном количестве (по списочному составу детей). Шкафы для верхней одежды имеют верхние полки для хранения головных уборов, нижние - для хранения обуви, а также крючки для размещения верхней одежды. Каждый шкафчик закреплен за ребенком, что определено маркировкой.

Туалетная комната разделена на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне группы, размещены 3 умывальные раковины (в соответствии с проектным решением) с подводкой холодной воды, к системе горячего водоснабжения не подключены, что не соответствует п.п. 6.16.1., 6.16.3., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Душевой поддон не подключен к системе горячего водоснабжения, что не соответствует п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вешалок для детских полотенец в туалетном помещении в достаточном количестве. Унитазы (2 шт.) оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Внутренняя поверхность стен групповой и спального помещения функционирующей группы окрашена водозмульсионной и масляной красками, полы в групповой выполнены из древесно-стружечных плит. В туалетной (совмещенной с умывальной), буфетной стены и полы облицованы глазурованной плиткой. В остальных не функционирующих помещениях внутренняя отделка осыпается, отмечаются следы подтеков и признаки поражения грибок, что не соответствует п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Уборочный инвентарь хранится в туалетных помещениях упорядочено, предусмотрен шкаф для хранения уборочного инвентаря, что соответствует п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Постирочная расположена на первом этаже здания, на момент проведения экспертизы не функционирует, договор на проведение централизованной стирки белья в иных прачечных не представлен, что является нарушением п.п. 4.37., 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет (6 м²) и изолятор (6 м²), коридором с отдельным выходом (5 м²). Медицинский кабинет оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной проточной водой, горячее водоснабжение отсутствует, что не соответствует п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Оснащение кабинета: письменный стол со стулом, шкаф для медикаментов, ростомер, весы напольные. Изолятор оснащен детской кроватью с комплектом белья, детским стулом.

№ экспертного заключения № 242-13.95.16 от 18.11.2016 г.

Подпись эксперта ОИ  /ФИО Абибуллаева Э.Р.

Штат медицинских работников составляет 1 человек.
Музыкальный зал площадью 76,9 кв.м. не функционирует.

Организация питания:

Питание в учреждении не организовано в связи с отсутствием и неисправностью необходимого технологического, холодильного и моечного оборудования, что является нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок размещается на первом этаже, имеет 1 вход. Общая площадь составляет - 40,0

Пищеблок включает горячий и холодные цехи, разделенные перегородкой, 2 склада и коридор.

Объемно – планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

На момент проведения экспертизы, система механической вентиляции в производственных помещениях пищеблока не функционирует, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Воздушно-тепловой режим:

Здание ДОО не обеспечено системой отопления, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вентиляция в основных помещениях естественная, через открывающиеся фрамуги и окна, обеспечивается сквозное и угловое проветривание.

Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение:

Групповая и спальня обеспечены естественным освещением через остекленную поверхность оконных проемов. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы.

Искусственное освещение:

Искусственное освещение в функционирующей групповой общее верхнее, потолочное, представлено светильниками с защитной светорассеивающей арматурой. Все источники освещения в функционирующей групповой ячейке в исправном состоянии. Источники освещения остальных помещений не функционируют, что не соответствует п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение:

Водоснабжение учреждения централизованное от сетей водопровода, режим подачи воды постоянный. Водопровод холодной воды выполнен пластиковыми и металлическими трубами, водопровод холодной проточной воды подведен к туалетной комнате.

Питьевой режим организован кипяченой водой.

Горячее водоснабжение в учреждении отсутствует, что не соответствует п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество используемое для осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Колосок» с/п.с. Добрушино Сакского района Республики Крым» **не соответствуют требованиям:**

1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» по следующим пунктам:

- 1.9.; 4.37.; 5.1.; 6.16.1.; 6.16.1.; 6.16.3.; 8.1.; 9.1.; 9.4.; 11.7.; 13.1.; 17.14.;

Врач-эксперт ОИ



Абибуллаева Э.Р.

Заведующий

санитарно-гигиеническим отделом



Абдураимов А.А.



