



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ**

**Отдел надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Республике Крым**

ул. Промышленная, 7, г.Саки, 296500 тел.(06563) 2-66-40, тел./факс (06563) 3-14-24 E-mail: sakiditb@mail.ru

с. Добрушино  
(место составления акта)

«07» ноября 2019 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 133**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

По адресу : Республика Крым, Сакский район, с.Добрушино, ул.Виноградная, дом 5

На основании: распоряжения №133 от «28» октября 2019г., изданного заместителем главного государственного инспектора города Саки и Сакского района по пожарному надзору - заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Конивцом П.А.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым (ОГРН 1159102004269, ИНН 9107005135).

Дата и время проведения проверки: 07.11.2019 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.  
Продолжительность 01 час 00 минут.

Общая продолжительность проверки: один рабочий день / 1 час 00 мин.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при проведении выездной проверки): вручено нарочно 28.10.2019 года в 09 час. 00 мин. заведующей МБДОУ «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым Федоровой Викторин Игоревны

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не подлежит согласованию.

Лицо (-а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитан внутренней службы Столяров Н.В.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым Федорова В.И.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности допущенных в МБДОУ «Колосок» села Добрушино Сакского района Республики Крым (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не проведен монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты.ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г. далее «Регламента», приложение А, п.А4, А10 табл.А1,А3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- 2. Не проведен монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты. ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- 3. Не выполнено ограждение крыльца перед входом в здание объекта защиты- требования п.5.2.3 СП 1.13130.2009;
- 4. Не проведен ремонт пожарных кранов 1-го, 2-го этажа объекта защиты.п.55 «Правил»;
- 5. Не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями) в встроенном пожарном шкафу из негорючих материалов.п.57 «Правил»;

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не является предметом проверки.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено  
 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.

(подпись ответственного)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



...толяров

С актом проверки ознакомлен(а) на основании акта со всеми приложениями получил(а):

Федорова Виктория Сергеевна, заведующий

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)